



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail-gpnrk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Печоры

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169600, г. Печора, ул. Портовая, д. 18 «а», тел., факс:

8(82142) 7-27-42, e-mail-gpn-pechora@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 37/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва; 169663, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 33

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНДПР г. Печоры УНД и ПР ГУ МЧС России по РК от 18 июня 2018 года № 37, Конева А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, изданного распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 20.06.2018 по 27.06.2018 года Коневым Александром Владимировичем - старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Печора управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, проведена внеплановая проверка объекта защиты – Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва; 169663, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 33

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Директором – Савельевой Натальей Михайловной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
-------	---	--	---------------------------	--------------------------------

		акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1.	Двери на путях эвакуации из столовой в лестничную клетку, открываются не по ходу движения.	п. 34 Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.; ст. 52, 53 ФЗ № 123 от 22. 07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2.6 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171).	01.11.2018	
2.	Расстояние от потолка до настенных звуковых оповещателей СОУЭ менее 150 мм.	ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 4 п. 4.4 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).	01.11.2018	
3.	Планы эвакуации не соответствуют требованиям. (Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов).	6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные» (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. № 260-ст).	01.11.2018	
4.	Ограждение на кровле здания, находится в неисправном состоянии.	п. 24 Правила противопожарного режима, утвержденные	01.11.2018	

		<p>постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля п. 8.11 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Конев Александр Владимирович - старший дознаватель
отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Печора управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (-их) проверку)



Предписание для исполнения получил:

Директор – Савельева Наталья Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«27» июня 2018 г.



(подпись)